

Mł.D.K.070.3.2024

Sz.P. Edward Karwat
Sz.P. Leszek Ścieński
Powiatowy Inspektorat
Nadzoru Budowlanego w Żyrardowie
ul Okrzei 19, 96-300 Żyrardów
pinb@pinb-zyrardow.pl

Wdrożenie zaleceń pokontrolnych

Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Żyrardowie informuje o wdrożeniu zaleceń wynikających z kontroli/ogłędzin budynku i terenu Młodzieżowego Domu Kultury w Żyrardowie, ul. Moniuszki 15 w Żyrardowie, która odbyła się 17 stycznia 2024r. W okresie od 18 stycznia do 7 lutego 2024r. podjęto następujące działania:

- wyłączenie z użytkowania drzwi balkonowych poprzez zamontowanie klamki aluminiowej pod klucz w sali językowej (fot.1, fot.2)

- montaż klamek aluminiowych na klucz we wszystkich wskazanych oknach (niezabezpieczonych kratą): parter, korytarz 1 piętra, pracownia językowa oraz pracownia edukacji muzycznej (fot. 3 – 10)

- montaż zaczepów/blokad dla wszystkich ścianek-drzwi rozsuwanych na wysokości 170cm zabezpieczających przed przypadkowym otwarciem i przytrzaśnięciem dziecka (fot. 11 – 14)

- montaż taśm ostrzegawczych we wskazanym (fot. 15 i 16)

- deinstalacja kuchenki gazowej (utyliczacja), butli i instalacji wężykowej (zwrot do dystrybutora) oraz montaż instalacji elektrycznej i kuchni indukcyjnej (fot. 17 i 18)

W załączniku znajdują się także plany zagospodarowania terenu – fot. 19 i 20.

W załączniku fotografie (1-20) ukazujące wdrożenie zaleceń i efekty podjętych czynności.

DYREKTOR
Młodzieżowego Domu Kultury
mgr Sławomir Nalej
mgr Sławomir Nalej

.....
(podpis dyrektora)